



Vård av byggnader och fornminnen

Allbäck Linoljeprodukter AB  
att.: Sonja Allbäck  
Bjäresjö skola  
271 91 YSTAD

## Målning med linoljefärg

Bästa kolleger!

Tack för brev med färgprover och med undersökningsresultat. Brevet avslutas med tre frågor, som vi vill besvara enligt följande:

1). Byggnader ska, om möjligt, underhållas med material och produkter som motsvarar de ursprungliga. Det är en allmän och i Sverige självklar regel. Den blir emellertid allt svårare att följa när produktutvecklingen är så snabb som den är idag - särskilt inom färgindustrin.

Riksantikvarieämbetets "kriterier" för val av linoljefärg redovisas kortfattat i tillgängligt informationsmaterial, t.ex. "Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper". Den senaste upplagan trycktes 1999 och rekommenderar kokt linolja som bindemedel, ev. med tillsats av standolja. Pigmenten ska vara de traditionella, oorganiska. För grund- och mellanstrykningen förordas spädning med lacknafta.

Arbetsmiljöfrågan uppmärksammas nästan inte alls. Den svåra frågan om vad äkta linoljefärg egentligen är utvecklas inte närmare.

2). Det är mycket angeläget att verka för att linoljeprodukter ska kunna användas även när moderna krav ställs på arbetsmiljön. Framför allt gäller det att utveckla linoljor och färger som kan användas utan tillsats av lösningsmedel.

3). Riksantikvarieämbetets engagemang för linoljefärgen är långvarigt (färgprovsamlingen och den ovan nämnda handboken) men idag arbetar expertisen oftast utanför huset, som forskare eller handboks författare.

Just nu förbereds en ny handbok i linoljefärgsmålari utomhus och en ny, enklare färgprovsamling, liksom den gamla baserad på pigment. Verket "kommer till tals" med branschen huvudsakligen genom olika projekt. Men vi lyssnar gärna även på dem som för tillfället inte ingår i något projekt och vi försöker följa utvecklingen inom branschen även om våra resurser idag är mycket begränsade.

Vi beklagar slutligen att våra svar kommer först efter ett halvår. Så ska det inte vara.

Stockholm, datum som ovan



Sune Lindkvist  
enhetschef



Hans Sandström  
arkitekt